

令和6年11月1日

神戸市指定給水装置工事事業者 各位

神戸市水道局


鼓管の使用承認について（通知）

みだしについて、下記のとおり使用承認しましたので、お知らせします。

記

- | | |
|----------|---------------------------------|
| 1.申請者 | 株式会社 ハズ 大阪営業所 所長 犬塚 博貴 |
| 2.品名等 | 鼓管(φ75、φ100、φ150、φ200) |
| 3.形状等 | 別紙のとおり |
| 4.規格 | JWWA G 114 規格準拠品 |
| 5.製品の検査 | 上記4の規格に基づく(公社)日本水道協会検査部による規格品検査 |
| 6.製品への標示 | (公社)日本水道協会検査規定に基づく検査合格証印の標示 |
| 7.現場検査 | 局職員が現場にて前項の標示を確認 |
| 8.承認年月日 | 令和6年11月1日 |

A 4



塗装：内面 エポキシ樹脂粉末塗装 0.3 mm以上
 : 外面 水道用合成樹脂塗装


| | | | |
|----|-------------|----|---------|
| 品番 | FC01420-10 | 質量 | 10.6 kg |
| 部名 | フランジ短管 | 個数 | 備 |
| 品名 | 特殊 | 材質 | 考 |
| 尺 | 1:3 | 新出 | 神谷 |
| 度 | 日付 24/07/23 | 承認 | 作 |
| 図 | DAFSPESG-26 | 来歴 | 杉浦 |
| 番 | | | 75 |

| | | | | |
|----|------|----|----|----|
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| 符号 | 改訂事項 | 日付 | 担当 | 承認 |

JWWA G 114
 特記なき事項は、水道用ダクタイル鋳鉄異形管による。

株式会社ハズ

A 4



塗装：内面 エポキシ樹脂粉末塗装 0.3mm以上
 : 外面 水道用合成樹脂塗装

| | | | |
|----|-------------|----------|--------|
| 品番 | FC0420-10 | 質量 | 13.0kg |
| 部名 | フランジ短管 | 個数 | 100 |
| 品名 | 神戸型 | 材質 | 備 |
| 尺 | 1:3 | 承認 | 新出 |
| 度 | 日付 | 24/08/09 | 検 |
| 図 | DAFSPESH-11 | 来 | 作 |
| 番 | | 歴 | 杉浦 |


JWWA G 114

特記なき事項は、水道用ダクタイル鋳鉄異形管による。

株式会社ハズ

| | | | | |
|----|------|----|------|--|
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| 符号 | 改訂事項 | 日付 | 担当承認 | |

A 4



塗装 : 内面 エポキシ樹脂粉末塗装 0.3 mm以上
 : 外面 水道用合成樹脂塗装

| | | | |
|----|-------------|----------|---------|
| 品番 | FC0420-10 | 質量 | 18.6 kg |
| 部名 | フランジ短管 | 個数 | 150 |
| 品名 | 特殊 | 材質 | 神戸型 |
| 尺 | 1:4 | 承認 | 新出 |
| 度 | 日付 | 24/08/09 | 検 |
| 図 | DAFSPESJ-13 | 来 | 作 |
| 番 | | 歴 | 杉浦 |


JWWA G 114

特記なき事項は、水道用ダクタイル鋳鉄異形管による。

株式会社ハズ

| | | | | |
|----|------|----|------|--|
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| 符号 | 改訂事項 | 日付 | 担当承認 | |

A 4



塗装 : 内面 エポキシ樹脂粉末塗装 0.3 mm以上

: 外面 水道用合成樹脂塗装

| | | | |
|----|-------------|----|---------|
| 品番 | FC0420-10 | 質量 | 24.3 kg |
| 部名 | フランジ短管 | 個数 | 備 |
| 品名 | 特殊 | 材質 | 考 |
| 図名 | 神戸型 | 備 | 200 |
| 尺 | 1:4 | 承認 | 検 |
| 度 | 日付 | 新出 | 図 |
| 図 | DAFSPESK-10 | 来 | 杉浦 |
| 番 | | 歴 | |

JWWA G 114

特記なき事項は、水道用ダクタイル鋳鉄異形管による。

株式会社ハズ

| | | | | |
|----|------|----|------|--|
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| 符号 | 改訂事項 | 日付 | 担当承認 | |