

様式第9号 総合操作盤の概要表記載要領

- ① 総合操作盤
 - ・品名・型式、製造会社名並びに監視場所の階及び室名を記入する。
 - ・音響装置及び表示方法について該当するものにチェックする。
 - ・常用電源の電圧を記入する。
 - ・該当する非常電源にチェックし、蓄電池設備にチェックした場合、電圧及び容量を記入する。
 - ・消防用設備等及び避難設備・建築設備等のうち設置する設備にチェックする。
- ② 工事者区分
 - ・工事区分別に工事会社名及び連絡先を記入する。
- ③ その他
 - ・耐火電線等に接続部が生じる場合、該当する工法名を記入する。詳細については4.(2)⑨による。

総合操作盤の概要表

様式第9号

① 総合操作盤	品名・型式	○○○○○			
	音響装置	□ベル ・ □ブザー ・ <input checked="" type="checkbox"/> 音声警報 ・ その他 ()			
	表示方法	<input checked="" type="checkbox"/> LCD ・ □CRT ・ □グラフィックパネル ・ □窓 ・ その他 ()			
	製造会社名	○○○株式会社			
	監視場所(副監視)(遠隔監視)	地上 1 階 防災センター 室			
	電源	常用電源	AC 100 V		
		非常電源	□非常電源専用受電設備・ <input checked="" type="checkbox"/> 非常電源(自家発電設備)・□蓄電池設備 DC V AH		
	② 工事者区分	避難設備・建築設備等	<input checked="" type="checkbox"/> 屋内消火栓設備	<input checked="" type="checkbox"/> スプリンクラー設備	□水噴霧消火設備
			<input checked="" type="checkbox"/> 泡消火設備	□不活性ガス消火設備	□ハロゲン化物消火設備
			□粉末消火設備	□屋外消火栓設備	<input checked="" type="checkbox"/> 自動火災報知設備
□ガス漏れ火災警報設備			<input checked="" type="checkbox"/> 放送設備	□誘導灯	
<input checked="" type="checkbox"/> 排煙設備			□連結散水設備	<input checked="" type="checkbox"/> 連結送水管	
□非常コンセント設備			□無線通信補助設備	□	
□排煙設備			□非常用の照明設備	□機械換気	
□空気調和			<input checked="" type="checkbox"/> 非常用エレベーター	□防火区画(構成機器設備)	
<input checked="" type="checkbox"/> 防煙区画(構成機器設備)			<input checked="" type="checkbox"/> 非常錠設備	<input checked="" type="checkbox"/> I T V 設備	
□ガス緊急遮断弁			□	□	
□	□	□			
□	□	□			
□					
□					
□					
③ その他	耐熱電線 テープ巻式分岐接続工法				
	② 工事者区分	電源工事	○○○株式会社 TEL : (○○○) ○○○ - ○○○○		
		配線工事	同上		
		配線工事	同上		
		機器の取付工事	同上		
		機器の取付工事			
機器の取付工事					

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 選択肢の併記してある欄は、該当事項の□印内をチェックすること。
 - 3 工事者区分欄には、設備会社名等を記入すること。