

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

| 工 事 名 | 東灘（青木 6 丁目他）配水管取替工事 |
|---|---|
| 契約変更後の工事概要 | |
| 布設 | φ 50(P)-17.5, φ 75-12.4, φ 75(P)-0.6, φ 100-5.5, φ 150-534.3, φ 200 -37.6, φ 300-13.3, φ 400-300, φ 500-5.2,SP φ 200-2.0,HL : φ 200-43.9 φ ,500-44.9 |
| 撤去 | φ 75(P)-0.7, φ 100-4.5, φ 150-24.2, φ 200-516.4, φ 300- 7.4, φ 500-21.8,SP φ 200-2.9 |
| 契約変更の理由 | |
| 1. 水道管（φ 400）既設管残置及び新設管を車道布設に変更 青木 5 丁目の既設管 φ 4 0 0（約 2 7 0 m）の区間で、当初、現位置での取替を予定していたが、既設管が緑地帯部分に埋設してあること、また緑地帯の電灯の配線が直上にあり、撤去及び現位置での取替ができないことが判明した。新設管の布設位置についても試掘の結果、支障物により歩道内に縦断的に布設することが困難であったため、布設位置が車道へ変更となった。これらにより管路延長と舗装復旧範囲が増となる。 | |
| 2. 残置処理の増工 試掘の結果、歩道橋基礎により撤去できない配水管 φ 5 0 0（5 m）、及び直上に CCB があり、ガス管も近接しており、撤去できない配水管 φ 2 0 0（1 1 m）が判明した。それに伴い付帯工において残置処理が増工となる。 | |
| 3. 交通誘導警備員の変更 工期の延長及び国道及び警察との協議の結果、交通誘導警備員が増員となる。また国道車道部分の施工により規制車が追加となる。 | |

（公表様式第 6 号）