

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	東灘（阪神青木駅前）配水管新設工事	
契約変更後の工事概要		
布設延長：配水管	φ 100-3.3m	φ 150-216.9m
撤去延長：配水管	φ 100-8.0m	φ 150-34.5m
契約変更の理由		
1. 配管・仕切弁の変更 維持管理のため配管の再検討をおこなった結果、仕切弁の設置箇所を追加し、配管ルートを一部変更した。その結果、取替の一部が新設・撤去に変更となり、材料、管工、管布設工が増工となる。		
2. 消火栓数の変更 消火栓配置の再検討の結果、消火栓数が減工となった。これにより、材料及び管工が減工となる。		
3. 給水管付替えについて 工事範囲内に給水管があったため、給水管付替工が発生した。これにより材料及び給水管付替工が増工となる。		
4. 夜間施工について 一部昼間に断水できない店舗があり、断水の影響が無い営業時間外の作業が発生したため、夜間作業を行った。これにより、管工が増工となる。		